




Certificazioni Trasmittanza termica



Le certificazioni per le prove della trasmittanza termica sono state eseguite presso il laboratorio ITC-CNR di S. Giuliano Milanese.

Sintesi dei risultati:

Nodo	Tipo	Articoli	Finitura	Uf	Certificato
	HP 700	70001 70003 52500	Verniciato	2,22	Rapp. Prova n. 4680/RP/08
	HP 700 TOP	70001 70003 52500	Verniciato	1,93	Rapp. Prova n. 4680/RP/08
	HP 700	70005 70003 52500	Verniciato	2,17	Rapp. Prova n. 4785/RP/08
	HP 700 TOP	70005 70003 52500	Verniciato	1,82	Rapp. Prova n. 4785/RP/08

Valore Trasmittanza termica calcolato secondo norma UNI 10077-2 e secondo Guida Uncsaal presso ITC-CNR di S.Giuliano Milanese

CERTIFICATI A DISPOSIZIONE SU RICHIESTA

REVISIONE 1.1