



Certificazioni prove aria acqua vento

Le certificazioni per le prove aria acqua e vento sono state eseguite presso il laboratorio ITC-CNR di S. Giuliano Milanese in data 07 e 08 febbraio 2007.

Sintesi dei risultati:

Rapporto di prova **0970-CPD-RP0204**, data rilascio 11/04/2007:

Finestra a due ante di cui una oscillobattente "HP 850", codice identificativo dell'azienda "F 2 ante A/R HP850 ITC 001", di ITC-CNR "0107":

- Permeabilità all'aria: (metodologia secondo EN 1026:2000- classificazione secondo EN 12207:1999): **pressione classe 4; depressione classe 4.**
- Tenuta all'acqua (metodologia secondo EN 1027:2000- classificazione secondo EN 12208:1999): **classe eccezionale E 900.**
- Resistenza al carico del vento (metodologia secondo EN 12211:2000- classificazione secondo EN 12210:1999): **classe C5.**

Rapporto di prova **0970-CPD-RP0205**, data rilascio 12/04/2007:

Portafinestra a due ante "HP 850", codice identificativo dell'azienda "PF 2 ante HP850 ITC 002", di ITC-CNR "0207":

- Permeabilità all'aria: (metodologia secondo EN 1026:2000- classificazione secondo EN 12207:1999): **pressione classe 4; depressione classe 4.**
- Tenuta all'acqua (metodologia secondo EN 1027:2000- classificazione secondo EN 12208:1999): **classe eccezionale E 750.**
- Resistenza al carico del vento (metodologia secondo EN 12211:2000- classificazione secondo EN 12210:1999): **classe C3.**

I rapporti di prova sono disponibili su richiesta.