







## Certificazioni Trasmittanza termica

Le certificazioni per le prove della trasmittanza termica sono state eseguite presso il laboratorio ITC-CNR di S. Giuliano Milanese.

### Sintesi dei risultati:

Nodo	Tipo	Articoli	Finitura	Uf	Certificato
	HP 850	85001 85002 85012	Verniciato	2,59	Rapp. Prova n. 4787/RP/08
	HP 850 TOP	85001 85002 85012	Verniciato	2,33	Rapp. Prova n. 4787/RP/08
	HP 850	85004 85002 85012	Verniciato	2,53	Rapp. Prova n. 4786/RP/08
	HP 850 TOP	85004 85002 85012	Verniciato	2,24	Rapp. Prova n. 4786/RP/08

I rapporti di prova dell'Istituto certificante sono disponibili su richiesta.